

比例	图例	备注
1:100		
1:200		
1:300		
1:400		
1:500		
1:600		
1:700		
1:800		
1:900		
1:1000		

序号/编号	名称	厚度	燃烧性能	建筑做法	使用部位
01	楼面A 防滑地砖地面		A	1、8-10厚地砖，稀水泥浆擦缝；	首层咖啡厅
				2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层；	
				3、60厚C15混凝土垫层	
				4、150厚3：7灰土或碎石灌M5水泥砂浆；5、素土夯实	
	楼面B 防滑地砖楼面		A	1、30厚防滑面砖，砖背面乱水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝；2、20厚	阅读区；儿童 游乐区
				1：3干硬性水泥砂浆结合层	
				3、40厚细石混凝土内配中4@200钢筋网，随打随抹平；	
				4、60厚挤塑聚苯板保温层(抗压强度≥150KPa)5、钢筋混凝土楼板	
	楼面C 防滑地砖防水楼面		A	1、10厚防滑地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝；	卫生间、盥洗 室
				2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层；	
				3、1.5厚JS防水层四周卷起，有效高度350。（防水层在门口处应水平延展，且向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于200mm）；	
				4、40厚C25细石混凝土找平，内置Φ4@150X150钢筋网；	
	楼面D 防静电地板地面	降板50	A	5、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型）；	控制室、设备 间
				6、60厚C15混凝土垫层；	
				7、150厚3：7灰土或碎石灌M5水泥砂浆；	
				8、素土夯实	
	屋面A 广场砖上人屋面	降板150	A	1、150高架防静电活动地板	露台
				2、50厚细石混凝土	
				3、1.5厚聚合物水泥防水涂料四周卷起，有效高度350mm	
				4、100厚C15混凝土垫层 5、素土回填，压实系数≥0.9	
02	屋面 屋面			1、5厚灰色MMA防滑路面（正常屋面时无此条）	
				2、刷界面剂一道	
				3、10厚专用胶粘剂	
				4、最薄处30厚C20细石混凝土内配Φ4@200钢筋网，随打随抹平	
				(预留排气管出屋面，每36平不小于1处),平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩，缝宽20m，缝内嵌聚氨酯密封胶，平面内间距2m设伸缩缝	
				5、60厚挤塑聚苯板保温层(抗压强度≥150KPa)	
				6、隔离层一道(0.4厚聚乙烯膜)	
				7、3+3厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型），卷材下阴角水泥砂浆做圆弧处理R不小于50mm，四周上翻建筑完成面250mm；	
	内墙A 刮腻子内墙	20	A	8、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	除卫生间外所有 房间
				9、20厚1：2.5水泥砂浆找平	
				9、钢筋混凝土屋面板	
				1、内墙腻子两遍	
	内墙B 贴面砖防水内墙	20	A	3、9厚1：3水泥砂浆分压实找平	卫生间
				4、素水泥浆甩浆（内掺胶）	
				5、不同材料交接处加挂200宽钢丝网(标称直径不小于1.0，网格不大于15*15)	
				6、基层墙体（混凝土墙甩毛）	
				1、4-5厚面砖，擦缝材料擦缝；	
				2、4~5厚瓷砖胶粘剂，揉挤压实	

序号/编号		名称	厚度	燃烧性能	建筑做法	使用部位
					3、1.5厚JS防水涂料	
					4、6厚1:3水泥砂浆压实	
					5、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	
					6、刷专用界面剂一遍	
04	踢脚A	面砖踢脚	30	A	1、8~10厚石材面层，水泥砂浆擦缝	与房间楼地面
踢脚					2、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶或专用胶粘剂粘结	匹配
					3、6厚1:2水泥砂浆抹面压光	
					4、9厚1:3水泥砂浆	
					5、刷专用界面剂一遍	
					6、基层墙体	
05	棚A	刮腻子顶棚		A	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净	除注明外所有
顶棚					2、聚合物砂浆局部修补找平	房间
吊顶					3、2~3厚防潮防霉腻子分遍刮平	
					(卫生间、盥洗室等有水房间改为1.5厚聚合物水泥防水涂料)	
	棚B	石膏板吊顶		A	1、现浇钢筋混凝土楼板	咖啡厅、阅读
					2、轻钢龙骨双层骨架：主龙骨中距900~1000，次龙骨中距450，横撑龙骨中距900；	区等室内
					3、9.5厚900X2700石膏板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平；	
					4、刷配套防潮涂料一遍；	
					5、表面喷涂白色乳胶漆。	
06	外墙A	干挂铝板外墙		A	1、基层墙体	
外墙					2、素水泥浆结合层一遍（内掺5%建筑胶）	
					3、15厚防水砂浆	
					4、1.5厚聚合物水泥防水涂料四周卷起	
					5、墙体固定连接件及竖向龙骨	
					7、5厚抗裂砂浆（首层15厚抗裂砂浆）（压入耐碱网布：网眼5*5mm，160克/平米；首层设加强型网格布一层：网眼5*5mm，280克/平米）	
					8、刮柔性防水腻子（2遍）	
					9、按铝板高度安装配套不锈钢挂件	
					10、3厚铝板面层，用硅酮密封胶填缝	
	外墙B	涂料外墙		A	1、基层墙体	
					2、素水泥浆结合层一遍（内掺5%建筑胶）	
					3、15厚防水砂浆	
					4、1.5厚聚合物水泥防水涂料	
					5、5厚抗裂砂浆（首层15厚抗裂砂浆）（压入耐碱网布：网眼5*5mm，160克/平米；首层设加强型网格布一层：网眼5*5mm，280克/平米）	
					6、刮柔性防水腻子（2遍）	
					7、喷涂/滚涂外墙涂料、真石漆（面层工序详产品说明书）	